



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "СГК"

О.А.Гапова

2025 г

План подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. котельной Горизонт

№ п/п	Наименование объектов	Плановый срок выполнения работ	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1	2	3	5	6
1	Гидравлические испытания котлов	10.06 - 20.06	Орлова О.С.	выполнено
2	Щелочение котлов и промывка	10.06 - 20.06	Орлова О.С.	выполнено
3	Техническое обслуживание резервного источника питания	20.06 - 30.06	Орлова О.С.	выполнено
	промывка топливных баков			
	замена топливных фильтров			
	замена масляного фильтра			
	очистка ДЭС от масла			
	замена масла			
4	Поверка сигнализаторов загазованности СО и СН ₄ , обслуживание и ремонт метрологического оборудования	20.06 - 20.07	Орлова О.С.	выполнено
	отправка на поверку			
	установка			
5	Техническое обслуживание насосного оборудования котельной, вентиляторов и электродвигателей	15.06 - 15.07	Орлова О.С.	выполнено
	замена сальникового уплотнения, замена масла			
	замена подшипников сетевых насосов и вентиляторов			
	замена обратных клапанов сетевых насосов №1, №2			
6	Ревизия запорной арматуры	01.07 - 20.07	Орлова О.С.	выполнено
	обслуживание электроздвижек водогрейных котлов			
	замена трехходовых кранов на манометры			
	замена уплотнительных соединений задвижек на коллекторе			
7	Замена ламп освещения по периметру ограждения котельной	21.05.2025	Орлова О.С.	выполнено
8	Внешний осмотр, проверка средств пожаротушения	05.06 - 10.06	Орлова О.С.	выполнено
9	Осмотр дымовых труб	12.06 - 13.06	Орлова О.С.	выполнено
10	Замена реле контроля пламени котла №3	02.06 - 05.06	Разманов А.М.	выполнено
11	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	09.07 - 11.07	Орлова О.С.	выполнено
12	Проверка сопротивления растекания тока контура заземления, сопротивления изоляции кабелей силового оборудования и дымовых труб	15.07 - 18.07	Разманов А.М.	выполнено
13	Техническое обслуживание химводоподготовки	16.06 - 20.06	Орлова О.Е.	выполнено
	чистка фильтров			

	проверка герметичности запорной арматуры			
	проверка настройки автоматического клапана			
	промывка бака солерастворителя			
	обслуживание насоса-дозатора			
14	Подготовка документации в соответствии с Постановлением Правительства №2234 для проверки Ростехнадзора	15.06 - 15.08	Орлова О.Е., Купчик Н.В.	в работе
15	Проверка исправности действия предохранительных клапанов	09.07.2025	Орлова О.Е.	выполнено
16	Техническое обслуживание ГРП, газового оборудования и технических устройств	15.06 - 12.07	Орлова О.Е., Ляпин С.Ю.	выполнено
	проверка герметичности сварных швов, фланцевых, резьбовых соединений			
	ревизия запорной арматуры, замена сальникового уплотнения			
	проверка работы регуляторов давления, отсечных клапанов			
	чистка блоков котлов №1,2,3,4,5			
	чистка газового и дизельного патрона, фотоэлемента UV пламени			
	проверка работы регуляторов давления, отсечных клапанов			
	продувка импульсных трубок с осмотром деталей, пружин и систем управления			
	очистка и проверка головки сгорания, регулировка запальных электродов			
17	Техническое обслуживание, настройка работы автоматики безопасности котлов и общекотельного оборудования котельной	16.06.2025	Разманов А.М.	выполнено
18	Испытания диэлектрических средств из диэлектрической резины (галаш, перчаток, бот, накладок)	28.05.2025	Орлова О.Е.	выполнено
19	Осмотр строительных конструкций зданий и сооружений	15.05.2025	Орлова О.Е.	выполнено

Начальник Котельной

Орлова О.Е.